

YTELSESERKLÆRING

I henhold til CPR EU No. 305/2011

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Noby 220iR2

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Ikke relevant

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Branndeteksjon og brannalarmsystemer i bygninger

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Noby UK Ltd.
1F Mill Fold
Elland Road
Ripponden
Halifax
West Yorkshire
United Kingdom**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

System 1

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

EVPU 1293 har utført typeprøving og innledende fabrikkinspeksjon, samt overvåkning av produksjonskontrollen i fabrikken og godkjenning av denne i samsvar med **system 1**. EVPU har utstedt sertifikat for konstant ytelse:

1293 – CPR – 0385

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse


Alle krav inkludert alle vesentlige egenskaper og tilsvarende funksjonalitet for tiltenkt bruk angitt i nr. 3 ovenfor har blitt bestemt som beskrevet i hEN nevnt i tabellen nedenfor.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon	
		EN 54-2:1997 /A1:2006/AC:1999	EN 54-4:1997 /A2:2006/AC:1999
Performance under fire conditions	Passert	cl. 4,5,7	-
Response delay (response time to fire)	Passert	cl.7.1, 7.7	-
Operational reliability	Passert	cl.4 to 10, 12,13, 14	cl. 4, 5, 6, 7, 8
Performance of power supply	Passert	-	cl. 4, 5, 6
Durability of operational reliability and response delay: - temperature resistance	Passert	cl 15.4	cl. 9.5
Durability of operational reliability and response delay: - vibration resistance	Passert	cl. 15.6, 15.7, 15.15	cl. 9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability and response delay: - electrical stability	Passert	cl. 15.8 to 15.13	cl. 9.9
Durability of operational reliability and response delay: - humidity resistance	Passert	cl. 15.5, 15.14	cl. 9.6, 9.14

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr.4

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



J S Broadbent BSc Ceng MIET
Technical Director, Noby UK Ltd.

Date: 16/10/2013